ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

отпр. эл. почтой 28.08.17г.

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 45-3383-1860/ПР

г. Петрозаводск «08» июня 2017 г.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-3383/Рк от 10.05.2017г.

Лицо, проводившее проверку:
- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Юдин Сергей Анатольевич.

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3"

При проведении проверки присутствовал:
- Директор МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» Корнева А.А.

Дата, время, место проведения проверки:
18 мая 2017г. с 12 час. 15 мин. до 11 час. 00 мин. 08 июня 2017г.

По адресу: 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 08.06.2017г. № 45-3383-3881/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

МОУ "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3" предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.2.3., 1.2.7	15.08.2017г.
2.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство с указанием его прав и ответственности.	ПТЭЭП, п. 1.2.6	10.07.2017г.
3.	Отсутствует Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» и сетевой организацией.	ПТЭЭП, п. 1.8.1	10.07.2017г.
4.	Отсутствует перечень технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок, утвержденный руководителем.	ПТЭЭП, п. 1.8.2	01.09.2017г.
5.	Руководителем не утвержден порядок хранения технической документации.	ПТЭЭП, п. 1.8.1	01.09.2017г.
6.	Распоряжением руководителя не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ, п. 3.13	10.07.2017г.
7.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.9	10.07.2017г.
8.	Распределительное устройство не укомплектовано необходимыми испытанными средствами защиты.	ИПИСЗ, п.1.2.1	01.09.2017г.
9.	Не назначен работник, ответственный за состояние средств защиты, используемых в электроустановках.	ПТЭЭП, п. 1.7.3, ИПИСЗ, п.1.4.3	01.09.2017г.

10.	Не разработан Перечень средств защиты в соответствии с установленными требованиями для распределительных устройств.	ИПИСЗ, приложение 8	01.09.2017г.
11.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПИСЗ п. 1.4.2.	01.09.2017г.
12.	В помещении электрощитовой пол не имеет пыленеобразующего покрытия.	ПТЭЭП п. 2.2.10	01.09.2017г.
13.	Отсутствует список лиц, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП п. 1.8.2	01.09.2017г.
14.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	01.09.2017г.
15.	Отсутствует список работников имеющих право проведения единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП, п.1.8.2	01.09.2017г.
16.	Не проверяется соответствие электрических схем, фактическим эксплуатационным с периодичностью 1 раз в 2 года.	ПТЭЭП, п. 1.5.18, 1.8.5	01.09.2017г.
17.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал (отсутствует договор на обслуживание со специализированной организацией) для эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.2.1.	01.09.2017г.
18.	Отсутствует журнал учёта электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.	ПТЭЭП п. 1.8.2	01.09.2017г.
19.	Отсутствует журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования.	ПТЭЭП п 1.8.2, п 1.8.9	01.09.2017г.
20.	Отсутствует график осмотра и ремонта сети электрического освещения.	ПТЭЭП, п 2.12.12	01.09.2017г.
21.	Отсутствуют данные о выполнении планов (графиков) технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на текущий период (соответствующие записи в техническую документацию не	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.9, 1.6.1-1.6.4	

	вносятся).		
22.	По результатам контрольных испытаний составных элементов внутренней электрической сети здания МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3», проведенных испытательной электротехнической лабораторией ООО «Спецавтоматика плюс» протокол №373 дата испытаний 01.08.2015г. установлено, что внутренние электрические сети здания не соответствую нормативной и проектной документации. Выявленные несоответствия не устранены.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.10	31.10.2017г.
23.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств, отвечающие установленным требованиям.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	01.09.2017г.
24.	Отсутствует график визуальных осмотров заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.9	01.09.2017г.
25.	Заземляющие устройства не осматриваются с установленной периодичностью (не реже 1 раза в 6 месяцев) с занесением результатов осмотров в техническую документацию.	ПТЭЭП, п 2.7.10	01.09.2017г.
26.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.9	01.09.2017г.
27.	Оборудование в электрощитовой не очищается от пыли и грязи, сроки очистки не установлены.	ПТЭЭП п. 2.2.17	01.09.2017г.
28.	В помещении электрощитовой открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	01.09.2017г.
29.	На дверцах ВРУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП п. 2.2.20	01.09.2017г.
30.	В ВРУ используются некалиброванные плавкие вставки.	ПТЭЭП п. 1.2.2; п. 2.2.16	01.09.2017г.
31.	Рубильники в ВРУ не имеют указатели отключенного и включенного положе-	ПТЭЭП п. 2.2.15	01.09.2017г.

	ний.		
32.	С наружной стороны ЩС столовой отсутствуют предупреждающие плакаты, знаки установленного образца, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п. 2.2.20	01.09.2017г.
33.	На электрощитах ЩО-5, ЩО-7 не обновлены надписи с наименованием групп присоединений.	ПТЭЭП, п. 2.2.20, 2.12.5	01.09.2017г.

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7 изд.	1986-2003	ПУЭ
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ
4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭЭ

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор _____ С.А. Юдин
(подпись)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3»
Корнева А.А.

08.06.2017 _____
(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)